

LISTA LAVORAZIONI

INTERVENTI EDILIZI

1. Opere edili e accessorie
Installazione di porta EI 60 con congegno di autochiusura nel locale Archivio 1 (piano terra).

IMPIANTI

2. Impianti di sicurezza, rivelazione ed allarme

- Impianto di illuminazione di emergenza (punto 7-7.1)
- Completamento della sostituzione degli apparecchi di illuminazione di emergenza di tipo analogo a quelli installati nella fase 1, con sorgente luminosa a LED lunga durata (oltre 50.000 h). Flusso in emergenza non inferiore a 240 lm.
- Installazione di kit inverter per le plafoniere dell'aula magna.
- Installazione di apparecchi di illuminazione di emergenza all'esterno in corrispondenza delle porte delle uscite di piano (scale di sicurezza esterne, uscite del piano terra.
- Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico, con riferimento alle linee di alimentazione dell'illuminazione di emergenza, rivelazione incendi e allarme, comprendente interventi di riparazione e risoluzione di eventuali difformità e guasti individuati.
- Impianto di rivelazione fumi ed allarme (punto 9.3)
- Ripristino funzionale dell'impianto fisso di rivelazione degli incendi conforme alla norma UNI 9795 – 2013, comprendente la sostituzione dei rivelatori, dei pulsanti di allarme, delle targhe di segnalazione e della centrale di controllo, nonché dei cavi di collegamento, con la conservazione solo delle tubazioni e dei canali installati. I rivelatori di fumo saranno sostituiti solo nei locali dove sono obbligatori ai sensi del punto 9.3 della regola tecnica (carico di incendio sopra 30 kg/m2).

3. Centrale termica (punto 6.3.0)

Saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria nella centrale termica comprendenti:

- 6.3.0a. Verifica diametro tubazioni di mandata;
- 6.3.0b. Verifica dei vasi di espansione;
- 6.3.0c. Verifica dei collegamenti elettrici e del quadro elettrico;
- 6.3.0d. Verifica e ripristino dei dispositivi di sicurezza: interruttore di sgancio alimentazione elettrica, valvole di intercetto del flusso di combustibile dai serbatoi, congegno di autochiusura della porta del locale;
- 6.3.0e. Integrazione segnaletica di sicurezza;
- 6.3.0f. Verifica dello stato dei serbatoi interrati e targhe identificative;
- 6.3.0g. Verifica generale di rispondenza alle norme vigenti ai fini del rilascio delle certificazioni di legge e del libretto unico di impianto.

G1
G2
G3
G4
S1
S2
S3
S4

G	G1_1	Attrezzature di Servizio
	G1_2	Cimiteri
	G1_3	Attrezzature di Servizio Consorzio Industriale
	G2	Parchi, Strutture per lo Sport e il Tempo Libero
	G3	Aree Militari
	G4	Infrastrutture a Livello di Area Vasta
S	S1	Aree per l'Istruzione
	S2	Aree per Attrezzature di Interesse Comune
	S3	Aree per Spazi Pubblici Attrezzati a Parco e per il Gioco e lo Sport
	S4	Aree per Parcheggi Pubblici

LEGENDA

- Liceo scientifico "Mariano IV d'Arborea"
- Scuola secondaria di I grado "G.Deledda"
- Campo comunale di atletica leggera
- Giardini pubblici comunali

STRALCIO P.U.C.

scala 1:2000






FOTO AEREA

scala 1:2000



PLANIMETRIA GENERALE

scala 1:250



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Edilizia, Sport, Politiche Giovanili,
Pubblica Istruzione e Lingua Sarda



Liceo scientifico "Mariano IV d'Arborea" - Oristano

02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	StudioZOC	StudioZOC	StudioZOC	08/11/2016
01	PROGETTO PRELIMINARE	StudioZOC	StudioZOC	StudioZOC	01/09/2016
EM	Progetto	DESCRIZIONE - Description	COMPL. Draw up	VERIFIC. Check	APPROV. Approv.
CODICE IDENTIFICAZIONE		14Z060201			
TITOLO - Title		Lavori di adeguamento funzionale degli impianti presenti presso la sede del liceo scientifico statale "Mariano IV d'Arborea" di Oristano - 2° intervento			
Indirizzo - Address		ORISTANO			
DATA - Date		08/11/2016			
SCALA GRAFICA - Graphic scale		1:250-1:2000			
PROVINCIA DI ORISTANO		PROVINCIA DI ORISTANO			